

PROTOKÓŁ

Z przeglądu warunków pracy oraz oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Nauk o Zdrowiu UWM w Olsztynie

W dniu 26 września 2018 roku (środa) od godziny 9:00, odbył się przegląd warunków pracy oraz ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w składzie:

Przewodniczący – mgr Artur Tański – Wydziałowy Inspektor Pracy

Członkowie:

- mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz – przedstawiciel Działu BHP;
- inż. Andrzej Urbaniak – kierownik Działu BHP;
- mgr inż. Kazimierz Konowalski – przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
- mgr inż. Danuta Szyndler – przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.;
- mgr inż. Magdalena Przeradzka – przedstawiciel ZNP; przedstawiciel Dziekana


Nie udało się, w dniu przeprowadzanego przeglądu, umówić nikogo z Działu Technicznego, ponieważ pan mgr inż. Jerzy Ossowski przeszedł na emeryturę i nie udało się wyznaczyć zastępstwa w umówionym terminie.

Uwagi pokontrolne

Przeгляд rozpoczęliśmy od budynku przy ul. Żołnierskiej 14c. Znajduje się tutaj Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, oraz dwie Katedry: Katedra Biologii Medycznej oraz Katedra Pielęgniarstwa.

- Dziekanat WNoZ:

W Dziekanacie nie stwierdzono znaczących uchybie. Braki wykryte podczas poprzedniego przeglądu w większości przypadków zostały uzupełnione. Brakowało jedynie apteczki pierwszej pomocy, ale poinformowano nas, że jest już zamówiona i czekają tylko na dostarczenie. Urządzenia elektryczne opatrzone są odpowiednimi instrukcjami bezpiecznej pracy. Wszystkim paniom zbliża się koniec ważności badań lekarskich – zadanie w toku. Ponadto rzucają się w oczy przewody leżące luzem na podłodze – w zeszły roku przegląd miał miejsce tuż po remoncie pomieszczeń Dziekanatu, więc zrozumiałym był ogólny bałagan. Jednak obecnie stanowi to problem. Szczególnie niebezpieczne są kable biegnące wzdłuż progu drzwi wejściowych do Dziekanatu – w prawdzie Panie próbowały sobie z tym radzić, przyklejając je taśmą bezbarwną, jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie (zał.1):



Załącznik 1

- Katedra Pielęgniarstwa:

Pomieszczenia Katedry przeszły właśnie remont (głównie malowanie ścian), dlatego też panował jeszcze niewielki nieporządek (zwłaszcza w sekretariacie), ale nie stwierdzono nic niepokojącego. Apteczka pierwszej pomocy uzupełniona zgodnie z wytycznymi, dwie osoby w trakcie robienia okresowych badań lekarskich.

- Katedra Biologii Medycznej:

Brak zastrzeżeń – Apteczka jest zgodna z wytycznymi, cztery osoby w trakcie robienia badań lekarskich.

- Ogólna sytuacja w budynku przy Żołnierskiej 14C:

Jest kilka problemów w samym budynku, tzn. w części wspólnej. Otóż na najniższym poziomie, zamontowane są na stałe, kraty w oknach. Utrudnia to ewentualną drogę ewakuacyjną, zważywszy na fakt, że od wewnętrznej strony zamontowane są dodatkowe kraty (otwierane i zamykane na kłódki). Władze Wydziału już zgłosiły zapotrzebowanie na usunięcie krat zewnętrznych do odpowiedniej jednostki. Może w końcu uda się coś je usunąć, bo przy każdym przeglądzie Stanowisko ds. ppoż zwraca na to uwagę.

Ponadto w skrzynkach, przy Wyjściach ewakuacyjnych, brak kluczy do drzwi będących częścią drogi ewakuacyjnej (załącznik 2) – tą sprawę też już próbowałem uregulować, jak dotąd bez sukcesów;



Załącznik 2

Co roku też pojawia się problem pozostawionych przez studentów kartonowych i styropianowych dekoracji po Kortowiadzie (zał.3). Zgromadzone są one na parterze budynku, przy schodach i stanowią zagrożenie pożarowe. Studenci proszeni byli o ich usunięcie i nawet część już została uprzątnięta, ale po juwenaliach znowu przybyło kartonów. Problem już jednak został rozwiązany - śmieci zostały usunięte.



Załącznik 3

Nie stwierdzono ubytków w sprzęcie ppoż. w budynku - wszystkie oznaczenia, gaśnice i węże gaśnicze były na miejscu. Jednak przy okazji kontroli, wyniknęła potrzeba przeglądu i ewentualnego remontu gaśnic. Już kilka dni po naszej wizycie, pan Andrzej Doroszko, z Zespołu ds. ppoż, pod moim nadzorem, zabrał gaśnice do remontu. Wyremontowane gaśnice zostały zwrócone na stan budynku już po dwóch dniach.

Zauważone jeszcze kilka drobniejszych problemów, które jako Wydział, we własnym zakresie, spróbujemy w najbliższym czasie rozwiązać. Otóż stwierdzono brak klamki przy drzwiach ewakuacyjnych na drugim piętrze (zał.4);



Załącznik 4

na wszystkich piętrach grzejniki mają ściągnięta gałki do regulacji i tym samym w niebezpieczny sposób wystają „bolce”(zał.5) – zalecono ich wymianę na bardziej bezpieczne;



Załącznik 5

na parterze kilka lamp jest bez opraw, a z jednej niebezpiecznie zwisają przewody (zał.6);



Załącznik 6

także na parterze, na korytarzu, gdzie często przebywają studenci, jedno z gniazdek elektrycznych zostało wyrwane ze ściany – szybko jednak zostało naprawione.

Zespół skontrolował jeszcze sytuację w salach seminaryjnych należących do Wydziału Nauk o Zdrowiu, znajdujących się w budynku przy ul. Żołnierskiej 14. Nie stwierdzono jednak nic niepokojącego. Zabrano tylko gaśnicę do remontu.

Następnie odwiedziliśmy Katedry mające swoje siedziby w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na ul. Warszawskiej 30.

- Katedra Pediatrii:

Mieszcząca się na trzecim piętrze budynku Dyrekcji szpitala Katedra, skarży się na notoryczną wilgoć i powracający grzyb na ścianach. Stanowi to niewątpliwie problem i niebezpieczeństwo dla pracowników.

Inne sprawy nie wzbudziły zastrzeżeń – jest apteczka, a jedna osoba jest w trakcie badań lekarskich.

- Katedra Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii

Podobna sytuacja z wilgocią jest też i tutaj (Katedra mieści się obok Katedry Pediatrii). Akurat dzień przed naszą wizytą padały deszcze i m.in. na ścianach sekretariatu Katedry widać wyraźne zacieki. Skutkuje to w późniejszym czasie grzybem i mimo, że w Katedrze przeprowadzono już kiedyś zabiegi odgrzybiania i malowania ścian, bez remontu dachu problem będzie wracał (zał.7).



Załącznik 7

Z innych spraw – brak jedynie aktualnych badań lekarskich u jednego z pracowników, aczkolwiek jest to profesor wizytujący i skierowanie ma otrzymać w październiku, jak tylko pojawi się w Katedrze.

- Katedra Medycyny Laboratoryjnej,

Mieszcząca się w budynku przychodni USK Katedra, także nie wykazała nieprawidłowości - jedna osoba w trakcie robienia badań okresowych.

- Katedra Pulmonologii i Infekcjologii:

Znajdująca się w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Katedra, mająca do dyspozycji tylko pokoje sekretariatu i pokoju Kierownika, nie wykazały większych nieprawidłowości – jedna osoba jest skierowana na badania okresowe, a brak apteczki jest uzasadniony, gdyż sąsiadują z pokojem pielęgniarek, gdzie mają zapewnioną pomoc.

Nie udało nam się odwiedzić Katedry Chirurgii w Szpitalu MSW, z powodu nieobecności osoby prowadzącej sekretariat (zwolnienie chorobowe) a także nowo powstałego Zakładu Ratownictwa Medycznego, którego pomieszczenia w budynku przy ul. Żołnierskiej 14c, są właśnie remontowane.

Podsumowanie, wnioski i sugestie

Przeгляд przebiegł sprawnie i bez problemów. Zwróciliśmy uwagę na kilka drobnych nieprawidłowości, które szybko uda się naprawić (część z nich została rozwiązana niedługo po przeglądzie). Aczkolwiek, myślę że podstawowym problemem na Wydziale Nauk o Zdrowiu, jak się okazuje, jest ogólny stan budynków. Doraźne działania, takie jak drobne remonty czy naprawa usterek, poprawiają warunki pracy, ale przypuszczam, że z każdym kolejnym przeglądem, jakieś problemy ze stanem budynków będą się ujawniać – optymalnym rozwiązaniem, byłby kapitalny remont lub przeprowadzka do wyższego standardu.

Podpisy członków zespołu:

mgr Artur Tański

mgr inż. Magdalena Przeradzka

mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz

mgr inż. Kazimierz Konowski

mgr inż. Danuta Szyndler